

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 579 -п-17-2019
должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 03 » 10 2019 г.

пос. Комсомольский

(место составления)

При проведении внеплановой проверки в отношении муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 41 имени Героя России Владимира Александровича Власова муниципального образования Кореновский район, пос. Комсомольский, ул. Новая, 1, А, ОГРН 1022304012752

(план работы, обращение, информация № и дата, (наименование и место нахождения юр.лица; Ф.И. О. индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, адрес места жительства)

Выявлены нарушения санитарного законодательства: ч.1 ст. 28, ст.11 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: - п.3.3- футбольное поле не имеет травяное покрытие фактически твердое асфальтовое; -п. 3.7- размеры контейнерной площадки менее 1метра от основания контейнера; -п.8.1, п. 4.27- в кабинетах: биологии, химии, домоводства, лаборантской физики отсутствует подводка горячей воды, в кабинете химии не оборудован умывальник с подводкой горячей и холодной воды, в туалетах отсутствует подводка горячей воды; -п. 4.25- в туалете для девочек не оборудована кабина личной гигиены; - п.7.2.6- классные доски - не оборудованы софиты в кабинетах №№ 2,3,11 физики, химии, математики; -п. 7.1.8- на окнах не оборудованы солнцезащитные устройства жалюзи или шторы в кабинетах: №1, домоводства, № 5 на 2х окнах, биологии, № 11, № 12; - п. 7.2.9-неисправны светильники в кабинетах № 16(5 шт.), № 15 (50 %), № 9 (7 шт.); - п. 5.3-в кабинетах №№ 8,10,12,15, 16, домоводства все парты 6 ростовой группы, что не позволяет проводить подбор мебели по росту учащихся; -п. 4.29- имеются нарушения дефекты покрытия пола линолеума в рекреациях, в кабинете физики паркета; -п. 5.8-в кабинете физики демонстрационный стол и ученические столы, в кабинете химии ученические столы не имеют защитного бортика по краям, специального покрытия; - п. 4.1-душевые и туалетные при спортивном зале, предусмотренные по проекту не работают;

2.СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» : п. 9.6, п. 11.4- в компьютерном классе стулья не оборудованы подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, подставок для ног нет.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1.Устранить нарушения санитарного законодательства:

(указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранения нарушений)

ч.1 ст. 28, ст.11 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" п. 3.3, п. 3.7, п. 8.1, п. 4.27, п.4.25, п. 7.2.6, п.7.1.8, п.7.2.9, п.5.3, п.4.29, п. 5.8, п. 4.1;

СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» : п. 9.6, п. 11.4

Срок исполнения 10.09.2020

Ответственный за нарушения МОБУ СОШ № 41 МО Кореновский район

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до « 10 » 09 2020 г. по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 146 лично либо направив почтой, факсимильной связью

3. Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей, в соответствии со ст. 54 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», может быть обжаловано лицом, в отношении которого выдано предписание: физическими и должностными лицами - вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган (Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100), либо в районный суд, юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в арбитражный суд Краснодарского края (г. Краснодар, ул. Красная, 113).


4. В случае невыполнения в установленный срок законного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей, Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Настоящее предписание должностного лица является приложением к акту проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя от « 03 » 10 2019 г. № 834

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.


Главный специалист-эксперт Минькова М.Е.

(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)



(подпись)

Предписание получил



Рожнева И.Ю.
(подпись, ФИО)

03.10.2019

Отправлено по домашнему адресу (по месту нахождения юр. лица) з/уведомлением

(дата отправки)